

# ISOCELL

Isocell Vertriebsges.mbH  
A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36  
Tel +43 (0)6216 41 08 -0 Fax +43 (0) 6216 79 79  
E-mail: office@isocell.at  
www.isocell.at

Strana 2/3

Protokol o měření ČSN EN 13829 Objekt: RD Zliv, č. parc. 1740/2, 373 44 Zliv / 14.01.2014 / 18:07 / 14.01.2014 / 18:12

**Poznámky k měření:** Samostatně stojící novostavba rodinného domu z cihelného zdiva. Budova o jednom nadzemním podlaží. Byla provedena 2 měření.

**Poznámky k oblasti měření:** Hlavní vzduchotěsnou vrstvou svislých a stropních konstrukcí je vnitřní omítka a OSB desky s přelepenými spoji.

**Poznámky k normě:** Limitní hodnota celkové intenzity výměny vzduchu pro PD podle ČSN 73 0540 - 2 je stanovena  $n_{50} \leq 0,6 \text{ h}^{-1}$ .

Místo, datum, podpis, razítko  
České Budějovice, 20.01.2014  
Zkoušku provedl: Michael Kubíček

ISOCELL GmbH  
Bahnhofstrasse 36  
A-5202 Neumarkt  
Tel. 0043 6216 4108